MIC|MIC_PIN-BR_UC[illegible]0001356-A| [25.10.01/10/2019]

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

CLIMAVENETA

RC IT COOLING

INTERVENTO N° Incident	IN0000315054 (Prot. n. 738-A)	DATA	06/07/2026	CONTRATTO	6091018909 MOP

***RISPONDERE** ALLA MAIL SCRIVENTE INDICANDO VS. ODA E/O ULTERIORI COMUNICAZIONI*

Oggetto: CONSUNTIVO INTERVENTO TECNICO

DATI CLIENTE (RICHIEDENTE, al quale verrà fatturato l'intervento tecnico)

Rag. Soc. CLIENTE (PER FATTURAZIONE)*: PINACOTECA DI BRERA - 0600985657

Indirizzo* VIA BRERA, 28 N° civico*

Città* MILANO Prov. * MI CAP* 20122

N. Telefono CLIENTE*: 0272263242 N. Fax CLIENTE*: 0272263242

Persona da contattare* Franco SCOTTI Indirizzo e-mail* franco.scotti@cultura.gov.it

P.IVA* Codice fiscale* 97725670158 (Se persona fisica o condominio)

UBICAZIONE IMPIANTO

CV PALAZZO CITTERIO Pinacoteca Brera - 0636074910

Indirizzo* Brera, 12/14 N° civico*

Città* Milano Prov. * MI CAP* 20121

TIPO WO Intervento MELIS (ZC)		WO N° IN0000302861					DEL 26/05/2026	
CODICE SAP	DESCRIZIONE	TIPO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO €	SCONTO %	Importo Totale	IVA %
476069	AZOTO M3 (1M3 = 5LT) CV		PZ	5,30	€ 24,00	0,00	€ 127,20	22,00
732385	F-OL-KL-POE32-5L-1 KryonLube POE 32		L	10,00	€ 65,00	20,00	€ 520,00	22,00
343942	C6020205 CARTUCCIA CASTEL 4490-AA E GUAR		PZ	1,00	€ 33,00	20,00	€ 26,40	22,00
504486	REGISTRAZIONE PRATICHE F-GAS CV		PZ	2,00	€ 18,00	0,00	€ 36,00	22,00
476064	MANODOPERA TECNICO SPECIALISTA MELIS CV	Consuntivo	PZ	36.00	€ 56.00	0.00	€ 2.016.00	22,00
476067	RIMBORSO K CV	Consuntivo	PZ	180,00	€ 0,80	0,00	€ 144,00	22,00
476068	MATERIALE VARIO CV		PZ	1,00	€ 128,00	0,00	€ 128,00	22,00
476113	REFRIGERANTE R410A CV		PZ	2,00	€ 92,00	0,00	€ 184,00	22,00
476954	F-GAS VERIFICA RIP PERD ENTRO 30 GG CV		PZ	1,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	22,00
492330	SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO CV		PZ	1,00	€ 80,00	0,00	€ 80,00	22,00
							€ 3.261,60	

TIPO WO Intervento MELIS (ZC)		WO N° IN0000315054					DEL 22/06/2026	
CODICE SAP	DESCRIZIONE	TIPO	U.M.	Q.TA'	PREZZO UNITARIO €	SCONTO %	Importo Totale	IVA %
504486	REGISTRAZIONE PRATICHE F-GAS CV		PZ	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	22,00
476954	F-GAS VERIFICA RIP PERD ENTRO 30 GG CV		PZ	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	22,00
							€ 0,00	

		Importo Totale	
	IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA	€ 3.261,60	
	IMPORTO TOTALE IVA INCLUSA	€ 3.979,15	
	IMPORTO TOTALE DA PAGARE (al netto di eventuali pagamenti anticipati effettuati in precedenza)	**€ 3.979,15**	

Condizioni generali di pagamento: BB 30 GG FINE MESE

INTERVENTO N° Incident	IN0000315054 (Prot. n. 738-A)	DATA	06/07/2026	CONTRATTO	6091018909 MOP

Coordinate bancarie:
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.
Filiale 03715 Segrate via Cassanese, 170-B
Iban: IT 15G 03069 20604 100000004376
Swift BCITITMM

Qualora le forniture di materiali e servizi tecnici di cui alle presenti Condizioni Generali vengano eseguite a favore di un Cliente/Utente finale sottoposto ***all'applicazione della normativa, di cui all'articolo 3*** *della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, il Cliente assume e si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contemplati nella predetta disposizione di legge.*
Il Cliente si impegna a dare ***immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento*** *della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

CLIMAVENETA

RC IT COOLING

RICHIESTA ASSISTENZA TECNICA
Numero Verde 800.20.80.77 LUN-VEN 9.00-18.00

VERBALE INTERVENTO TECNICO

N° VI0000243699

Centro Ass. Tecnica C.S.C. BOSSETTI S.R.L. - LOCALITA' SANTO SPIRITO, 2/4 GROPPELLO CAIROLI - IT01283080180

Nome del tecnico SIMONE GAMBA/ RUGGERO NOVELLI

DATI CLIENTE / UTENTE	DATI UBICAZIONE
Rag. Sociale PINACOTECA DI BRERA	**Nome** CV PALAZZO CITTERIO Pinacoteca Brera
Via VIA BRERA, 28 N.	Via Brera, 12/14 N.
Città MILANO CAP 20122 Prov. MI	Città Milano CAP 20121 Prov. MI
Tel. 0272263242 Fax 0272263242	Tel. Fax
e-mail antonella.galeone@cultura.gov.it	e-mail

N. CASO	N. INTERVENTO	N. CONTRATTO	DATA FINE ATTIVITA'
CS0000189957	IN0000302861 (Prot. n. 738-A)	6091018909	27/05/2026

UNITA' MITSUBISHI ELECTRIC

Tipo	Modello/indirizzo	Seriale	Versione SW
Esterna	NECS-WN/D/S 1004 / PDC 2	32073544	la 12.10 it

Circuiti guasti:	1	2 X	3	4

ORE LAVORO COMPRESSORI								ORE LAVORO POMPE			
C1	7.088,00	C2	7.088,00	C3	6.341,00	C4	6.331,00	1	23.423,00	2	
C5		C6		C7		C8		3		4	

DESCRIZIONE INTERVENTO

Recupero gas,sostituzione olio acido,sostituzione filtro sul liquido e verifica funzionamento generale tramite rilevamento parametri termodinamici.
Si ricorda le valvole di sicurezza della PDC3 e PDC1. CLIENTE NON PRESENTE.

LIBRETTO IMPIANTO | TARGA IMP.

CONSUNTIVO INTERVENTO

DATA	ORARIO INIZIO	ORARIO FINE	ORE TECNICO QUALIF.	ORE TECNICO AIUTANTE	KM PERCORSI	M³ AZOTO (1M³=5LT)	TIPO REFRIG.	KG REFRIG.	TIPO REFRIG. RECUP.	KG REFRIG. RECUP.
26/05/2026	07:00	17:00	18,00	0,00	90,00	5,30	R410A	2,00		
27/05/2026	07:00	17:00	18,00	0,00	90,00					

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI SOSTITUITI / ATTIVITA' A FORFAIT ESEGUITE

SERVIZI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
476069	AZOTO M3 (1M3 = 5LT) CV	5,3
504486	REGISTRAZIONE PRATICHE F-GAS CV	1
476064	MANODOPERA TECNICO SPECIALISTA MELIS CV	36
476067	RIMBORSO K CV	180
476068	MATERIALE VARIO CV	1
476113	REFRIGERANTE R410A CV	2
492330	SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO CV	1

RICAMBI/ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
732385	F-OL-KL-POE32-5L-1 KryonLube POE 32	10
343942	C6020205 CARTUCCIA CASTEL 4490-AA E GUAR	1

DIFETTO RISCONTRATO

CODICE AREA DIFETTO	CODICE COMPONENTE	CODICE DIFETTO
Circuto frigorifero	Filtri refrigerante	Danno estetico / finitura

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

CLIMAVENETA

RC IT COOLING

PRIVACY: *I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (normative sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commercaili e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell'informativa potrà essere visionata presso le ns. Sedi.*

NOME DEL TECNICO SIMONE GAMBA/ RUGGERO NOVELLI **NOME COGNOME CLIENTE** Franco SCOTTI

FIRMA TECNICO **FIRMA CLIENTE**



MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

CLIMAVENETA

RC IT COOLING

RICHIESTA ASSISTENZA TECNICA
Numero Verde 800.20.80.77 LUN-VEN 9.00-18.00

VERBALE INTERVENTO TECNICO

N° VI0000243699

Centro Ass. Tecnica C.S.C. BOSSETTI S.R.L. - LOCALITA' SANTO SPIRITO, 2/4 GROPPELLO CAIROLI - IT01283080180

Nome del tecnico SIMONE GAMBA/ RUGGERO NOVELLI

DATI CLIENTE / UTENTE	DATI UBICAZIONE
Rag. Sociale PINACOTECA DI BRERA	**Nome** CV PALAZZO CITTERIO Pinacoteca Brera
Via VIA BRERA, 28 N.	Via Brera, 12/14 N.
Città MILANO CAP 20122 Prov. MI	Città Milano CAP 20121 Prov. MI
Tel. 0272263242 Fax 0272263242	Tel. Fax
e-mail antonella.galeone@cultura.gov.it	e-mail

N. CASO	N. INTERVENTO	N. CONTRATTO	DATA FINE ATTIVITA'
CS0000189957	IN0000302861 (Prot. n. 738-A)	6091018909	27/05/2026

UNITA' MITSUBISHI ELECTRIC

Tipo	Modello/indirizzo	Seriale	Versione SW
Esterna	NECS-WN/D/S 1004 / PDC 2	32073544	la 12.10 it

Circuiti guasti:	1	2 X	3	4

ORE LAVORO COMPRESSORI								ORE LAVORO POMPE	
C1	7.088,00	C2	7.088,00	C3	6.341,00	C4	6.331,00	1	23.423,00	2	
C5		C6		C7		C8		3		4	

DESCRIZIONE INTERVENTO
Recupero gas,sostituzione olio acido,sostituzione filtro sul liquido e verifica funzionamento generale tramite rilevamento parametri termodinamici.
Si ricorda le valvole di sicurezza della PDC3 e PDC1. CLIENTE NON PRESENTE.

LIBRETTO IMPIANTO	TARGA IMP.

CONSUNTIVO INTERVENTO

DATA	ORARIO INIZIO	ORARIO FINE	ORE TECNICO QUALIF.	ORE TECNICO AIUTANTE	KM PERCORSI	M³ AZOTO (1M³=5LT)	TIPO REFRIG.	KG REFRIG.	TIPO REFRIG. RECUP.	KG REFRIG. RECUP.
26/05/2026	07:00	17:00	18,00	0,00	90,00	5,30	R410A	2,00		
27/05/2026	07:00	17:00	18,00	0,00	90,00					

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI SOSTITUITI / ATTIVITA' A FORFAIT ESEGUITE

SERVIZI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
476069	AZOTO M3 (1M3 = 5LT) CV	5,3
504486	REGISTRAZIONE PRATICHE F-GAS CV	1
476064	MANODOPERA TECNICO SPECIALISTA MELIS CV	36
476067	RIMBORSO K CV	180
476068	MATERIALE VARIO CV	1
476113	REFRIGERANTE R410A CV	2
492330	SMALTIMENTO OLIO ESAUSTO CV	1

RICAMBI/ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
732385	F-OL-KL-POE32-5L-1 KryonLube POE 32	10
343942	C6020205 CARTUCCIA CASTEL 4490-AA E GUAR	1

PRIVACY: *I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (normative sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell'informativa potrà essere visionata presso le ns. Sedi.*

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

CLIMAVENETA

RC IT COOLING

NOME DEL TECNICO SIMONE GAMBA/ RUGGERO NOVELLI **NOME COGNOME CLIENTE** Franco SCOTTI

FIRMA TECNICO **FIRMA CLIENTE**

MITSUBISHI ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

CLIMAVENETA

RC IT COOLING

RICHIESTA ASSISTENZA TECNICA
800.20.80.77

VERBALE INTERVENTO TECNICO

N° VI0000247504

Centro Ass. Tecnica C.S.C. BOSSETTI S.R.L. - LOCALITA' SANTO SPIRITO, 2/4 GROPPELLO CAIROLI - IT01283080180

Nome del tecnico Rosario Smorta - Mario Augussori

DATI CLIENTE / UTENTE	DATI UBICAZIONE
Rag. Sociale PINACOTECA DI BRERA	**Nome** CV PALAZZO CITTERIO Pinacoteca Brera
Via VIA BRERA, 28 N.	Via Brera, 12/14 N.
Città MILANO CAP 20122 Prov. MI	Città Milano CAP 20121 Prov. MI
Tel. 0272263242 Fax 0272263242	Tel. Fax
e-mail antonella.galeone@cultura.gov.it	e-mail

N. CASO	N. INTERVENTO	N. CONTRATTO	DATA FINE ATTIVITA'
CS0000189957	IN0000315054 (Prot. n. 738 A)	6091018909	23/06/2026

UNITA' MITSUBISHI ELECTRIC

Tipo	Modello/indirizzo	Seriale	Versione SW
Esterna	NECS-WN/D/S 1004 / PDC 2	32073544	Ia 12.10 it

Circuiti guasti:	1	2	3	4

ORE LAVORO COMPRESSORI				ORE LAVORO POMPE	
C1	C2	C3	C4	1	2
C5	C6	C7	C8	3	4

DESCRIZIONE INTERVENTO
effettuata verifica a 30 giorni, nessuna perdita rilevata.
Attività effettuata unitamente alla manutenzione preventiva.
Cliente non presente alla firma

LIBRETTO IMPIANTO | TARGA IMP.

INTERVENTO A FORFAIT

TIPO REFRIGERANTE	KG REFRIGERANTE	TIPO REFRIGERANTE RECUPERATO	KG REFRIGERANTE RECUPERATO

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI SOSTITUITI / ATTIVITA' A FORFAIT ESEGUITE

SERVIZI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
504486	REGISTRAZIONE PRATICHE F-GAS CV	1
476954	F-GAS VERIFICA RIP PERD ENTRO 30 GG CV	1

RICAMBI/ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ

PRIVACY: *I dati forniti verranno utilizzati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (normative sulla privacy), anche tramite soggetti esterni, al fine di permettere l'espletamento degli adempimenti informativi, amministrativi, commerciali e contabili connessi al rapporto contrattuale. Copia integrale dell'informativa potrà essere visionata presso le ns. Sedi.*

NOME DEL TECNICO Rosario Smorta - Mario Augussori **NOME COGNOME CLIENTE** Franco SCOTTI

FIRMA TECNICO **FIRMA CLIENTE**

