MIC|MIC_PIN-BR_UO6|07/04/2025|0000585-A| [25.13.01/14/2019]

SIMO spurghi

SPETT.LE

PINACOTECA
DI BRERA

OGGETTO: CONSUNTIVO DI LAVORO

NS BOLLA : 20890

DEL: 2/4/25

INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO: VIA BRERA 28 - MILANO

INTERVENTO URGENTE PER:

- Eseguita pulizia completa pozzo pompa piano -1 causa pompe in allarme
- Eseguito il lavaggio completo vasca più riarmo termiche.
- Eseguita disattivazione n°2 pluviali verticali facciata lato brera.

USCITA URGENTE : .....€
COSTO INTERVENTO: ..... € 900,00 + IVA

RESTIAMO IN ATTESA DI ORDINE PER LA FATTURAZIONE

CORDIALI SALUTI

AZIENDA ECOLOGICA
SI.MO. SPURGHI
di Silvio Scirtuicchio
Via Socrate, 67 - 20128 Milano
simospurghi@gmail.com
simospurghi@legalmail.it
P. IVA 04495740963

PRONTO INTERVENTO 24 ORE SU 24 - TEL. 02 9115 9241
CELL. 333 383 3522 - 346 7444093 - 347 082 0334

FOGLIO DI LAVORO

N° 20890

Data 2/4/25

Spett. PINACOTECA DI BRERA stesso cig

Via BRERA 28 Citta MI

Tel. _____ P. I./Cod. Fisc. _____ Cod. Univoco _____

Amministrazione _____

E-mail: _____

N°.....Disostruzione gruppo sifone centrale fognatura _____

N°.....Disincrostazione e lavaggio gruppo sifone centrale uscita stradale fognatura _____

N°.....Pulizia pozzo pompa / fossa biologica _____

N°.....Pulizia pozzi neri / pozzi mensa _____

N°.....Pulizia pozzetti raccolta acqua piovana _____

N°.....Lavaggio condotte orizzontali / verticali _____

N°.....Disotturazione condotto orizzontale / verticale _____

N°.....Pulizia lavaggio pluviali _____

N°.....Videoispezione condotto _____

- ESEGUITA PULIZIA COMPLESSIVA POZZO POMPA PIANO -1 CON POMPE IN ALLARME
- ESEGUITO LAVAGGIO COMPLETO VASCA + RIARMO BOTTI CON POMPE
- ESEGUITA DISOSTRUZIONE N°2 PLUVIALI VERTICALI FACCIATA LATO BRERA

INT. Ulla

Tempo impiegato _____ Nome Operatore _____

Firma _____